

Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 02 octobre 2026

Unité de gestion: COMMUNAUTÉ D'AGGLO GRAND SENONAI

Exploitant: CAGS

Date prélèvement et mesures de terrain : 28 septembre 2026 à 09h43.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

COLLEMIERS HAMEAU - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: A

Nom du point de surveillance: VILCUL - COLLEMIERS

Localisation exacte du prélèvement: 12 ROUTE DES VIGNES

Code du point de surveillance: 0000000489

Code installation: 000489

Numéro de prélèvement: **00140774**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

08900140774

08900140774			Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain	Résultats	Unité				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,7	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,06	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5	mg(Pt)/L		15		
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,16	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,21	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	28,90	°f				
Titre hydrotimétrique	30,46	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	18,00	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	631	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	9,90	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,53	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO ₃)	43,00	mg/L				50
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0