


**Préfecture de l'Yonne**  
**ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne**

**Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine**



Bulletin édité le: 30 septembre 2025

**Unité de gestion: COMMUNAUTÉ D'AGGLO GRAND SENONAI**

**Exploitant: CAGS**

Date prélèvement et mesures de terrain : 26 septembre 2025 à 10h33.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

COLLEMIERS BOURG - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: D1SUL

Nom du point de surveillance: CENTRE COLLEMIERS - COLLEMIERS

Localisation exacte du prélèvement: RUE DES PRÉS VERTS

Code du point de surveillance: 000000488

Code installation: 000488

Numéro de prélèvement: 00136798

**Conclusion sanitaire de l'ARS :**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique

ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne  
14, rue Guynemer- 89000 AUXERRE  
Standard ☎ 03 807 107

08900136798	Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>							
	Température de l'eau	18,8	°C		25		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>							
	Chlore libre	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
	Chlore total	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
<b>Analyse laboratoire</b>							
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>							
	Aspect (qualitatif)	0					
	Couleur (qualitatif)	0					
	Odeur (qualitatif)	0					
	Saveur (qualitatif)	0					
	Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU		2		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>							
	pH	7,45	unité pH	6,5	9		
<b>MINERALISATION</b>							
	Conductivité à 25°C	585	µS/cm	200	1 100		
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>							
	Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L		0,1		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>							
	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	26	n/mL				
	Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n(100mL)		0		
	Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n(100mL)		0		
	Entérocoques /100ml-MS	<1	n(100mL)				0
	Escherichia coli /100ml - MF	<1	n(100mL)				0

ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de Yonne  
 14, rue Guynemer- 89000 AUXERRE  
 Standard ☎ 800 807 107